
PYTANIA Z 13.06.2017 r. I UDZIELONE ODPOWIEDZI

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Pytanie 1

Z czego mają być wykonane parapety zewnętrzne?

Odpowiedź:

Należy zamontować parapety stalowe powlekane,

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie kwestii zamknięcia szkoły na czas budowy. Roboty związane z przerobieniem klatki schodowej oraz zabezpieczeniem wszystkich stropów do klasy odporności przeciwpożarowej powodują konieczność wyłączenia obiektu z użytkowania na okres prowadzonych prac. Czy Zamawiający jest tego świadomy?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje czasowe wyłączenie części budynku A Szkoły Podstawowej w Starej Kamienicy na czas przebudowy klatki schodowej. Dopuszcza się przeniesienie klas w trakcie wykonywania newralgicznych robót, musi to być jednak uzgodnione z Zamawiającym w harmonogramie rzeczowo finansowym.

Pytanie 3

Proszę o informację czy drzwi D1 i D2 określane jako odporne na wilgoć mogą być kalkulowane jako zwykłe drzwi płytynowe okleinowane (renomowanego producenta z gwarancją) czy jako specjalne wodoodporne np. Porta Aqua? Różnica w cenie do 2 tys zł/szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drzwi płytynowe okleinowane pod warunkiem utrzymania przez Wykonawcę zadeklarowanego okresu gwarancji.

**WÓJT GMINY
/-/ Zofia Świątek**