



Gmina Stara Kamienica

58-512 Stara Kamienica nr 41

Pytania i Odpowiedzi do zapytania ofertowego pn. „Dostawa i montaż hali namiotowej na terenie szkoły Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu wraz z dokumentacją techniczną”

Z dnia: 28-07-2017

Pytanie nr 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przyszkolnej hali namiotowej do całorocznej eksploatacji na terenie Szkoły Podstawowej im Caspara Davida Friedricha w Kopańcu. W ramach zadania Zamawiający przewiduje:

- dostarczenie dokumentacji technicznej hali (projekt wykonawczy),
- dostawę hali namiotowej,
- montaż hali,

Czy Zamawiający wymaga projektu wykonawczego hali czy zapis ten dotyczy projektu konstrukcyjnego tj. projekt branżowy w zakresie konstrukcyjnym hali namiotowej wymagany do projektu budowlanego?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony po dostarczeniu przez Wykonawcę projektu konstrukcyjnego tj. projektu branżowego w zakresie konstrukcyjnym hali namiotowej wymaganego do projektu budowlanego.

Pytanie nr 2

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje, że powstanie hala namiotowa o wymiarach 20m x10m i wys. min 6,5 m w szczycie, z oświetleniem wewnętrznym, która ma służyć jako hala sportowa do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Konstrukcja namiotu umożliwiającą przenoszenie obciążeń wiatrem i śniegiem dla strefy klimatycznej wiatrowej odpowiadającej miejscowości Kopaniec, Gmina Stara Kamienica, Powiat Jeleniogórski. Nachylenie połaci dachu i jej poszycie zapewniać musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę przed nadmiernym obciążeniem.

Zamawiający wymaga konstrukcji przenoszącej obciążenie wiatrem i śniegiem dla danej strefy klimatycznej oraz nachylenia połaci dachu zapewniające osuwanie się śniegu? Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z wymagań tj.: konstrukcji przenoszącej obciążenie wiatrem i śniegiem dla danej strefy klimatycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z ww. wymagań lub obu jednocześnie. Warunkiem jest dostawa hali o takiej konstrukcji, która umożliwi bezpieczną eksploatację obiektu w strefie klimatycznej odpowiadającej miejscowości Kopaniec – Gmina Stara Kamienica.



Gmina Stara Kamienica

58-512 Stara Kamienica nr 41

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza hale o dachu dwuspadowym klasycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zakupu hali o dachu dwuspadowym klasycznym

Pytanie 4

Poszycie zewnętrzne:

- Tkanina poliestrowa powleczona obustronnie PVC i lakierowana PVDF, wodoszczelna o zwiększonej odporności na promieniowanie UV, odbarwienia i zabrudzenia, rozdieranie- min. 28/28 daN (wątek/osnowa), rozciąganie- min. 280/280 daN/5cm (wątek/osnowa), wydłużenie pod obciążeniem maks. 1%, , temperaturę w przedziale od – 30°C do 70°C Materiał winien się cechować wysokim wskaźnikiem reakcji na ogień co najmniej B-S2, d0 według PN-EN 13501.
- gramatura min. 550g/m² - maks. 600 g/m².
- powłoka zabezpieczona obustronnie PVC, przepuszczająca światło- min.18% umożliwiająca naturalne doświetlenie hali światłem słonecznym.
- Poszycie wewnętrzne:
- Tkanina poliestrowa powleczona obustronnie PVC i lakierowana, wodoszczelna, o zwiększonej odporności na promieniowanie UV, odbarwienia i zabrudzenia, rozdieranie- min. 20/20 daN (wątek/osnowa), rozciąganie- min. 220/220 daN/5cm (wątek/osnowa), wydłużenie pod obciążeniem maks. 1%, temperaturę w przedziale od – 30°C do 70°C Materiał winien się cechować wysokim wskaźnikiem reakcji na ogień co najmniej B-S2, d0 według PN-EN 13501.
- gramatura min. 450g/m² - maks. 500 g/m².
- powłoka zabezpieczona obustronnie PVC, przepuszczająca światło- min.40% umożliwiająca naturalne doświetlenie hali światłem słonecznym.
- należy przewidzieć zamontowanie podsufitki ograniczającej kondensację pary wodnej na pokryciu dachu oraz opadanie skroplin na płytę boiska,

Czy Zamawiający traktuje poszycie wewnętrzne (ograniczające efekt kondensacji) jako równoważne z podsufitką. Czy podsufitka ma stanowić trzecią warstwę poszycia dachu?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna poszycie wewnętrzne (ograniczające efekt kondensacji) jako równoważne z podsufitką

Z up. WÓJTA GMINY

Mariusz Marek
Zastępca Wójta